

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 57/K/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zawory parowe skośne DN10 – DN50 (3/8" – 2")

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Indeks	Typ zaworu
191-010-10	Zawór parowy skośny żeliwny DN10 (3/8")
191-010-15	Zawór parowy skośny żeliwny DN15 (1/2")
191-010-20	Zawór parowy skośny żeliwny DN20 (3/4")
191-010-25	Zawór parowy skośny żeliwny DN25 (1")
191-010-30	Zawór parowy skośny żeliwny DN30 (1 1/4")
191-010-40	Zawór parowy skośny żeliwny DN40 (1 1/2")
191-010-50	Zawór parowy skośny żeliwny DN50 (2")

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Instalacje centralnego ogrzewania obiektów budowlanych na wodę gorącą i parę

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

ARMATURA KRAKÓW S.A.
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 72

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

PN-EN 12266-1:2012

„Armatura przemysłowa – Badania armatury metalowej – Część 1: Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru – Wymagania obowiązkowe

Certyfikat badania typu nr 376/CW/001?15 z dnia 06.05.2010. Wydany przez Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikacja wyrobów UDT – CERT (AC 100)

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Parametry stosowania	Max. ciśnienie robocze 10 bar, (1,0 MPa)	
	Maksymalna temperatura $\leq +175^{\circ}\text{C}$	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik - Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Pełnomocnik Zarządu
ds. Systemu Zapewnienia Jakości

Kraków, 12.06.2017
(miejsce i data wystawienia)

Tomasz Mrozik
.....
(podpis)